

НОРМОКОНТРОЛЬ

СОГЛАСОВАНО

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Трубы полиэтиленовые усиленной молекулярной структуры PE-X	Ø 20x2,0		Уропог	м.	1032		
	Трубы полиэтиленовые усиленной молекулярной структуры PE-X	Ø 25x2,5		Уропог	м.	34		
	Полимерные однослойные трубы PE-RT для теплых полов	Ø 16x2,0		Уропог	м.	330		
	Тройник Ø40-25-40				шт.	4		
	Тройник Ø20-20-20				шт.	2		
	Тройник Ø25-20-25				шт.	1		
	Тройник Ø32-25-32				шт.	1		
	Крепление труб							Уточнить на месте
	Профильные стальные радиаторы с нижним подключением	FKV 22 0304		Kermi	шт.	4		
	Профильные стальные радиаторы с нижним подключением	FKV 22 0305		Kermi	шт.	4		
	Профильные стальные радиаторы с нижним подключением	FKV 22 0306		Kermi	шт.	2		
	Профильные стальные радиаторы с нижним подключением	FKV 22 0307		Kermi	шт.	6		
	Профильные стальные радиаторы с нижним подключением	FKV 22 0308		Kermi	шт.	9		
	Профильные стальные радиаторы с нижним подключением	FKV 22 0310		Kermi	шт.	3		
	Профильные стальные радиаторы с нижним подключением	FKV 22 0311		Kermi	шт.	1		
	Профильные стальные радиаторы с нижним подключением	FKV 22 0312		Kermi	шт.	1		
	Профильные стальные радиаторы с нижним подключением	FKV 22 0314		Kermi	шт.	1		
	Конвектор внутривольный	KRN ECO 210x110x2750		Kermi	шт.	1		
	Автоматические балансировочные клапаны ASV-I	Ø 25		Danfoss	шт.	6		
	Запорно-балансировочные клапана ASV-PV	Ø 25		Danfoss	шт.	6		
	Запорно-присоединительный (ZB) для заполнения, опорожнения и предварительной настройки	1/2 " HP x 3/4 " HP		Oventrop	шт.	31		
	Настенная распределительная гребенка Ду 80 из черной стали для подключения насосных групп Майбес Поколения 7			Oventrop	шт.	2		
	Meibes насосная группа МК (контур с трехходовым смесителем) 1" с насосом Grundfos UPS 25-60			Oventrop	шт.	2		
	Meibes насосная группа МК (контур с трехходовым смесителем) 1" с насосом Grundfos UPS 25-80			Oventrop	шт.	3		

						Заказчик:			Шифр...		
						Частный дом, расположенный по адресу:					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				Стадия	Лист	Листов
						Система отопления			Р	11	13
						Спецификация оборудования, изделий и материалов					