

Система водоотведения

В частном доме запроектирована хозяйственно-бытовая канализация К1, для отвода сточных вод от санитарно-технических приборов.

Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется самотеком по сетям Ø50мм, Ø110мм, и выпускам Ø110мм в --.

Стояки и отводные трубопроводы хозяйственно-бытовой канализации К1 спроектированы из полипропиленовых труб

В системе канализации используются канализационные трубы с раструбом и уплотнительным кольцом.

Сети Ø50мм и Ø110мм прокладываются с уклонами 0,03 и 0,02 соответственно, в сторону выпусков.

Выпуски канализации прокладываются учитывая отметку промерзания грунта, минимальный уклон 0.02, при котором обеспечиваются допустимая минимальная скорость ($V=0,7\text{м/с}$) и наполнение сточных вод.

Для присоединения к стояку отводных трубопроводов следует предусматривать косые тройники.

В местах прохода трубопроводов через стены и перекрытия предусмотреть гильзы.

В местах установок ревизий предусмотреть открывающиеся люки.

Минимальный размер люков 30х30см.

НОРМОКОНТРОЛЬ			
СОГЛАСОВАНО			

Инв. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	

						Заказчик: ---			
						Частный дом, расположенный по адресу: -----			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Система Водоснабжения и Канализации	Стадия	Лист	Листов
							Р	5	18
						Общие данные (часть4)			