

Магистральные трубопроводы и главные стояки системы отопления, трубопроводы теплоснабжения выполняются из стальных водогазопроводных и бесшовных труб. Система отопления здания двухтрубная с нижней разводкой магистралей.

Разводка системы отопления по этажам выполняется стальными водогазопроводными трубами.

Система снабжена необходимым количеством запорной и регулирующей арматуры для гидравлической увязки, возможности отключения отдельных участков системы для обслуживания и ремонта, удаления воздуха из нее. На стояках отопления устанавливается балансировочная арматура с возможностью дренажа. Удаление воздуха предусмотрено через воздушные краны нагревательных приборов и с помощью воздухоотводчиков в высших точках системы.

Для снижения потерь теплоты трубопроводы системы отопления покрываются тепловой изоляцией с использованием современных изолирующих материалов.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата	Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Лист