Для обеспечения беспрепятственного входа в здание маломобильных групп населения и инвалидов предусмотрен пандус и тамбуры с широкими дверями без порогов.

Высота помещений этажей – 5.0 м.

6. Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения.

Источником водоснабжения торгово-развлекательного комплекса являются существующие коммунальные сети водопровода (ТУ, стр. 1 – Проложить самостоятельный водопроводный ввод от существующего водопровода Д=400мм).

7. Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах.

Сведения о водоохранных зонах в данном проекте не требуются.

8. Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров.

Вода на хозяйственно-питьевые нужды торгово-развлекательного комплекса подается по одному вводу Ø110мм, который подключается к коммунальному водопроводу.

Для учета расходов холодной воды предусмотрен водомерный узел II-100 ЦИРВ 02А.00.00.00с. Для учета расходов горячей воды предусмотрен водомерный узел II-100 ЦИРВ 02А.00.00.00h. Система водоснабжения торгово-развлекательного комплекса – тупиковая. Магистральные трубопроводы прокладываются с уклоном 0,002 в сторону водомерного узла и спускных кранов.

Прокладка трубопроводов предусмотрена открыто-скрытая, совместно с трубопроводами холодной воды.

9. Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное.