

Пояснительная записка.

Исходные данные

Проект внутреннего водопровода Многофункционального торгово-развлекательного комплекса с гостиницей и подземной автостоянкой, расположенного по адресу: г. Москва, Староватутинский проезд, д. 13 разработан на основании:

1. Задания на проектирование;
2. Действующих строительных норм и правил:
СНиП2.04.01-85* “Внутренний водопровод и канализация”,
3. Архитектурно-строительных чертежей;
4. Технологического задания;
5. Расчетной численности посетителей торговых участков и гостиничных номеров – 4166.
6. Условий на подключение , выданных «Водоканал »;
7. Технических условий на подключение № . , выданных

2. Назначение и состав объекта.

Проектируемое здание «Многофункционального комплекса с гостиницей» - восьмиэтажное с двумя подземными и шестью надземными этажами торгово-общественного назначения с размещением гостиницы и подземной автостоянки. Состав основных помещений комплекса – торговые помещения различного профиля, кафе, ресторан, 7-ми зальный кинотеатр с фойе, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, гостиница 3***.

На минус втором этаже здания расположены:

- Помещения автостоянки.
- Автомойка на 4 поста.
- Технические помещения.

Взам. инв. №		Подпись и дата																			
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Система водоснабжения и водоотведения						2013/01/ПР-ВК.ПЗ									
Инав. № подл.						ГИП .	Алексамян	Многофункциональный комплекс с гостиницей Адрес: Москва, СВАО, Староватутинский пр. д.13						Стадия	Лист	Листов					
					Разраб.	Манташян	П							5	38						
					Проверил	Червиченко															