

4. Нормативные документы

Концептуальные решения по отоплению, вентиляции и кондиционированию Многофункционального центра, расположенного по адресу: г. Москва, СВАО, Староватутинский проезд, напротив вл.13 выполнены на основании архитектурно-строительных чертежей и действующих нормативных документов:

- СП 2.3.6.1066-01. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям;
- СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий;
- СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы;
- СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;
- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;
- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» (издание 2003 г.);
- СНиП 21-02-99* «Стоянки автомобилей»;
- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;
- МГСН 5.01-01 «Стоянки легковых автомобилей»;
- МДС 41-1.99 «Рекомендации по противодымной защите при пожаре»;
- ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;
- СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования».

Система водоснабжения

5. Краткая характеристика объекта.

Водопровод хозяйственно-питьевой предназначен для бытовых нужд здания, и обеспечивает подачу воды к санитарно-техническим приборам.

Точкой подключения являются центральная система.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата	Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Лист
									2013/01/ПР-ВК.ПЗ