



Примечание

1. Трубопроводы холодной и горячей воды должны быть теплоизолированы.
2. Отметки вводов водопровода и выпусков канализации уточнить при монтаже.
3. Отметки трубопроводов горячего водоснабжения от отметки этажа 0,000.
4. Магистральные трубопроводы водопровода прокладывать из стальных труб, отводов, стояки, разводку санузлов – трубами из сшитого полиэтилена.
5. Привязки отсчетов от сантехнических приборов (раковины и ванны) определять при монтаже приборов. Привязки приборов брать из архитектурного проекта.
6. Расположение приемов и трассировку напорных трубопроводов дренажной канализации уточнить при монтаже. Отметки выпусков согласовать с проектом наружных сетей.
7. Технологическое оборудование кухни подключить согласно технологическому проекту. Подключение к канализации должно осуществляться с использованием воронок разрыва струи.

Условные обозначения

- В1 — Водопровод холодной воды
- Т3 — Водопровод горячей воды
- Г4 — Водопровод горячей воды циркуляционный
- К1 — Канализация хозяйственно-бытовая
- К2 — Канализация дренажная
- К3 — Канализация производственная
- Ав — Автоматический воздухоотделитель
- Кр — Кран шаровый
- Зд — Задвижка
- ВК — Клапан байпасный
- ВВ — Клапан воздушный канализационный
- Р — Ребра
- Пр — Прочистка

				заказчик ОАО "об) Erick van Egeraat"		Шифр об1033-В-ВК	
				Корпоративный университет Свербанка, Московская область, Истринский район, Обуховский сельский округ, Здание В: учебный корпус			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Страница	Листов
Рук. отдела						Р	8
ГИП		Александрян					
Г.А. спец.		Александрян					
Н.контр.							
						Водопровод и канализация	
						Аксонометрические схемы систем канализации	

Согласовано