

**Перечень элементов:**

Поз.	Наименование, обозначение	Кол.	Примечание
1	Патрубок ПФГ 150	2	
2	Стяжка, Д=150 мм	2	
3	Колено УФ 150	2	
4	Задвижка клиновая, Ду=80 мм	2	
5	Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=80 мм	1	
6	Счетчик dy=80 мм.	1	
7	Патрубок после счетчика (ППС) Ду=80 мм	1	
8	Клапан обратный Ду=80 мм	1	
9	Тройник ТФ 150x80	2	
10	Клапан обратный, Ду=150 мм	1	
11	Задвижка клиновая, Ду=150 мм	5	
12	Тройник ТФ 150x150	2	
13	Задвижка с электроприводом, Ду=150 мм	1	
14	Колено УФ 80	1	

1. Размеры уточнить по месту.
2. Допускается замена задвижек поз. 4, 11,13 на другую запорную аппаратуру соответствующего условного прохода (dy), разрешенную к применению в системе хозяйственно - питьевого водопровода.
3. Допускается установка компенсирующих патрубков после обвязки счетчика
4. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 19ч21бр.
5. Допускается установка фильтра (dy=80 мм) на хозяйственно - питьевой линии.
6. Допускается установка:
  - струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
  - фильтра-струевыпрямителя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ПДС) и фильтра (см. прил. 1, рис. 13).

Установка счетчика dy=80 мм на хозяйственно-питьевой линии с отдельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного водопроводов на вводе диаметром 150 мм.

						Заказчик:	9-СК/2013-ВК	
						Многоэтажный жилой комплекс со встроенно -пристроенным подземным паркингом и встроенными нежилыми помещениями по адресу : Московская обл, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Октябрьская		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
						Водоснабжение и канализация	Стадия	
						Р	Лист	
						14	Листов	
						21		
						Перечень элементов. Технические требования. ЦИРВ02А. 00. 00. 00		